

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nom de L'Entreprise | Date de la commande | Date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-04-23 | -0001-11-30 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Nom du Client / Référence | Type | Urgent | Chaussures |
| DURVERGE FRANCK / C3009 NN | <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

N.° Interne

202519291

Modèle

JACK

Réf. couleurs

1: L1602 Black Aniline

2: L1602 Black Aniline

Doublure

Empeigne: K704 Beige Lining

Talon: K704 Beige Lining

Anti-glissoire
 Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche
 Droite
 Les deux

Formes

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Gauche | Droite |
| Revêtement de la forme fait | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Revêtement de la forme à faire | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Hauteur de Tige

Gauche: 16 cm

Droite: 16 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Tour de Jambe

| G (cm) | Hauteur (cm) | D (cm) |
|--------|--------------|--------|
| 0 | Sélectic | 0 |

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Écart de laçage

15 mm

Point de claqué
 cm

Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

| | |
|---|---|
| Gauche <hr/> Mousse <input type="text" value="Sélectionnez"/> | Droite <hr/> Mousse <input type="text" value="Sélectionnez"/> |
| Renfort de la languette <input type="text" value="Sans renfort"/> | Renfort de la languette <input type="text" value="Sans renfort"/> |

Type de construction

Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int.

 Ext.

Bourrelet

Bourrelet

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Round wax E47 black lace

Spécification des lacets

1:

Holes

Quantité

Gauche

Décision interne de Nimco

Droite

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Broderie

Renfort caoutchouc bout tige

Étiquette

Perforation cuir

Laser

Pièce de décoration

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-23

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

DURVERGE FRANCK / C3009 NN

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202519291

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Observations

Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-23

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

DURVERGE FRANCK / C3009 NN

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202519291

Semelle Nimco

S54

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Leather welt n° 27 black C10

Patin

Tout le long

observations

Compensation sur semelage

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bout | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/> | <input type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/> |
| | | mm | | mm |
| <input type="checkbox"/> Patin | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/> | <input type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/> |
| | | mm | | mm |
| <input type="checkbox"/> Talon | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/> | <input type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/> |
| | | mm | | mm |

Normal

Anticipé

Retardé

Complet

Autres

Intercalaire

Matériel de la semelle

Valentim

Couleur de la semelle

Valentim - Noir

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nom de L'Entreprise | Date de la commande | Date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-04-23 | -0001-11-30 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Nom du Client / Référence | Type | Urgent | Chaussures |
| DURVERGE FRANCK / C3009 NN | <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

N.° Interne

202519291

Type de talon

A Talon
 B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche
 D Talon compensé Droite

Hauteur: cm (Gauche) cm (Droite)

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA
 Cuir
 Bois

Enrobé cuir
 Enrobé cuir en couches

Liège
 Autres

Talon

| | Gauche | Droite |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Amortissement du talon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Talon décroché | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Talon perforé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Protection rigide | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Autres

Arrondi
 Désaxé
 Désaxé vers l'intérieur

Gauche Droite mm
 Gauche Int mm Ext mm
 Droite Int mm Ext mm
 Gauche mm
 Droite mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)
 Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

| | | |
|---|--|---|
| Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES | Date de la commande 2025-04-23 | Date de livraison -0001-11-30 |
|---|--|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nom du Client / Référence DURVERGE FRANCK / C3009 NN | Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |
|--|---|---|---|

N.° Interne
202519291

Forme

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | Gauche | | Droite |
| Moule en plâtre | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| Empreinte sur papier | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| Digitalisation du pied | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| Empreinte sur mousse | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| Forme en Polyuréthane | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| Forme en bois | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | Gauche | <input type="radio"/> Normal | Droite |
| | | | <input type="radio"/> Dur |
| | Droite | <input type="radio"/> Normal | Droite |
| | | | <input type="radio"/> Dur |
| Juste fraiser | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| Hauteur de la forme | <input type="text" value="0"/> cm | | <input type="text" value="0"/> cm |
| Hauteur du talon | <input type="text" value="0"/> cm | | <input type="text" value="0"/> cm |
| Relevé du bout | <input type="text" value="0"/> cm | | <input type="text" value="0"/> cm |
| Épaisseur du bout | <input type="text" value="0"/> cm | | <input type="text" value="0"/> cm |

Dessin du bout

Carré Pointu Rond Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

| <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">HAUTEUR</th> </tr> <tr> <th>Gauche</th> <th></th> <th>Droite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td></tr> </tbody> </table> | HAUTEUR | | | Gauche | | Droite | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> |
|--|--------------------------------|---|---------|--|--|--------|--|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| HAUTEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gauche | | Droite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Orthèse

| | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="radio"/> Multiforme + Liège <input type="radio"/> Micro cork <input checked="" type="radio"/> Multiforme <input type="radio"/> Autre | <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite | <input type="radio"/> Physiologik (4/4/4) <input type="radio"/> Métatarsalgik (8/8/4) <input type="radio"/> Talalgik (8/8/4) <input type="radio"/> Complex (10/10/6) | <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |
|--|--|---|--|

[A] Standard [B] Sous malléolaire latéral [C] Sous malléolaire médial [D] Sous malléolaire bilatéral [E] Faux bout
 [F] Tuteur total [G] Tuteur bilatéral [H] Tuteur latéral [I] Tuteur médial [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| <p>Gauche</p> <input type="text" value="999"/> mm | <p>Gauche</p> <input type="text" value="0"/> mm | <p>Gauche</p> <input type="text" value="0"/> mm | <p>Gauche</p> <input type="text" value="0"/> mm | <p>Gauche</p> <input type="text" value="0"/> mm |
| <input type="text" value="999"/> mm | <input type="text" value="0"/> mm | <input type="text" value="0"/> mm | <input type="text" value="0"/> mm | <input type="text" value="0"/> mm |
| Droite | Droite | Droite | Droite | Droite |
| | Matériel | Matériel | | |
| | | | <input type="text" value="0"/> mm <input type="text" value="0"/> mm | |
| | | | Matériel | |

| | | |
|---|--|---|
| Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES | Date de la commande 2025-04-23 | Date de livraison -0001-11-30 |
|---|--|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nom du Client / Référence DURVERGE FRANCK / C3009 NN | Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |
|--|---|---|---|

| |
|---------------------------------|
| N.° Interne 202519291 |
|---------------------------------|

Orthèse

| | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|-----------------|------|-----------------|------|--------|------|
| | | | | | | | | | |
| Gauche | 0 mm | Gauche | 0 mm | Gauche | 0 mm | Gauche | 0 mm | Gauche | 0 mm |
| Int | 0 mm | Int | 0 mm | mm | | mm | | mm | |
| Ext | 0 mm | Ext | 0 mm | mm | | mm | | mm | |
| Droite | 0 mm | Droite | 0 mm | Droite Matériel | | Droite Matériel | | Droite | |
| Int | 0 mm | Int | 0 mm | mm | | mm | | mm | |
| Ext | 0 mm | Ext | 0 mm | mm | | mm | | mm | |
| Matériel | | Matériel | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Gauche | 0 mm | Droite | 0 mm | | | | | | |
| Matériel | | | | | | | | | |

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

| Gauche | | Droite | | Désaxé Postérieur | | Compensation de l'orthèse | | Gauche | | Droite | | |
|---|-----|--------|-----|-------------------|--------|---------------------------|---------|--------|----------|--------|--------|------|
| Int | Ext | Int | Ext | Gauche | Droite | Normal | Retardé | Gauche | Droite | Gauche | Droite | |
| Talon | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | mmInt | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Patin | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | mmExt | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Bout | 4 | 4 | | | | mm | | | Anticipé | | | |
| Utiliser les marques sur la forme | | | | Désaxé Antérieur | | 2 phases | | 0 mm | | 0 mm | | |
| <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite | | | | Gauche | | Droite | | mm | | mm | | |
| | | | | Int | | Ext | | 0 mm | | 0 mm | | |
| | | | | Ext | | mm | | 0 mm | | mm | | |

A l'aplomb de la malléole

| | | |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| | Gauche | Droite |
| Int | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ext | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Mousse de capitonnage

| | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Int | | Ext | |
| | Gauche | Droite | Gauche | Droite |
| À l'avant-pied | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au talon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dans le malléole | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Complet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Épaisseur | | | |
| | 3mm | | <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite | |
| | 5mm | | <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite | |

Chaussure d'essayage

| | | | | | | | | | |
|---|--------|------|--------|------|---|---------------------------|--------|--------|--------------|
| Hauteur | Gauche | 0 mm | Droite | 0 mm | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite | Compensation sur semelage | Gauche | Droite | Espace extra |
| Hauteur du talon | Gauche | 0 mm | Droite | 0 mm | | | Talon | 0 mm | 0 mm |
| | | | | | | | Patin | 0 mm | 0 mm |
| | | | | | | | Bout | 0 mm | 0 mm |
| <input type="radio"/> Plastique dur | | | | | | | | | |
| <input type="radio"/> Plastique souple | | | | | | | | | |
| Entre la première de montage et la couche intermédiaire | | | | | | | | | |
| Complet <input type="radio"/> Patin <input type="radio"/> | | | | | | | | | |
| Gauche <input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> | | | | | | | | | |
| 0 mm <input type="radio"/> 0 mm <input type="radio"/> | | | | | | | | | |

Observations

